

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編):1刷りの正誤表

ページ	編	章	項	項目	現 状	修 正
48	2	1	1.8.4	表1.8.4	項目欄の 基準電流容量	基準定格電流
49	2	1	同上	同上	項目欄の 電流容量	基準定格電流
79	2	1	1.19.6	(c)(1)	スランブフロー60cm以下	スランブフロー65cm以下
222	4	2	2.3.5	(d)	放電震度	放電深度
451	8	2	2.1.2.3	表2.1.5	表題の 絶縁電線の太さ	絶縁電線の最小太さ
477	資料			(2) JEC	JEC-2371 2003 がいし形避雷器	JEC-2374 2015 酸化亜鉛形避雷器