

機械設備工事監理指針（平成22年版）正誤表

ページ	項目	誤	正	備考
190	2.4.1 一般事項	図 2.4.5 鉄筋コンクリート梁の貫通位置 (b)孔の水平方向の位置関係 柱面（左側）からの 1.2D以上	図 2.4.5 鉄筋コンクリート梁の貫通位置 (b)孔の水平方向の位置関係 柱面（左側）からの 1.5D以上	第1・2刷対象
270	2.6.3 吊り及び支持	表 2.6.2 内圧による推力	削除	第1・2刷対象
307	3.1.4 管、継手及び弁類の保温施工	(d)(2)(i)④断熱粘着テープ A種 ポリスチレンフォーム 保温筒	(d)(2)(i)④断熱粘着テープ A種 ポリエチレンフォーム 保温筒	第1・2刷対象
654	1.4.2 タンク	上から6行目 断熱性(厚さ 5mm 以上の・・・)	上から6行目 断熱性(厚さ 15mm 以上の・・・)	第1・2刷対象
878	2.2.1.5 配管の施工	(b)壁埋込配管の保護は、 竣工後の他の改修工事等による配管の打ち抜きによる損傷を防ぐためと、異種金属やモルタルの接触による腐食を防止する。「標仕」で規定されている医療配管の壁埋込配管の保護の例を図 2.2.2～図 2.2.3に示す。	(b)壁埋込配管の保護は、異種金属やモルタルの接触による腐食を防止する。 (図 2.2.2、図 2.2.3 削除)	第1・2刷対象
881	参考資料目次		資料8 工事請負契約書 工事請負契約書・・・950 資料9 施工条件明示 施工条件明示・・・957	第2刷対象