

令和4年7月6日

冷凍機②吸収冷温水機（川重冷熱工業株式会社）における検査成績書への
実測値と異なる数値の記載その他事案にかかる評価書効力の一時停止について

標記については、川崎重工業株式会社及び川重冷熱工業株式会社より2022年6月7日付けで公表された「川重冷熱工業における不適切行為について」において、川重冷熱工業製造機器の試験成績書への実測値と異なる数値の記載、検査成績書類への実測していない数値の記載などが判明しました。当協会が事実関係の確認と報告を求めたところ、当協会の材料評価認定を取得した下記設備機材について同様の事実があることが判明いたしました。これまで、当該機器にかかる試験成績書記載の規格値と実測定データとの比較を行うなどの検証作業を製造者に対して求めています。品質管理体制を含めて十分な検証が得られていない状況になっています。このため、当協会発行にかかる評価書の有効性を損なうおそれがある事態と判断し、建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領の第19条の2第4項第六号の定めるところにより、下記の通り評価書の効力を一時停止としたのでお知らせします。

記

1 評価書の効力の一時停止年月日 令和4年7月6日

2 評価書の効力の一時停止の概要

製造者及び製造所名	対象の設備機材名	対象の評価書番号	評価書有効期限
製造者：川重冷熱工業株式会社 （滋賀県草津市青地町1000番地） 製造所：滋賀工場 （滋賀県草津市青地町1000番地） ISO9001、ISO14001登録工場	冷凍機 ②吸収冷温水機 12シリーズ	評価第973-04020002号	令和3年4月1日 から令和6年 3月31日

3 留意事項

本措置が解除となる日まで、当該評価書の効力は停止されます。

【問い合わせ先】

（一社）公共建築協会機械設備機材等評価部
山 田
TEL03 (3523) 0384 <10:00~15:00>