

建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材
等評価書（機械設備機材）等
利用発注者の皆様へ

令和7年5月16日

パナソニック株式会社申請のマルチパッケージ形空気調和機にかかる
評価書効力の一時停止について

標記については、パナソニック株式会社より当協会に「不適切申請に関する報告(2025年5月12日)」があり、内容確認の結果、申請機器の試験成績書に当協会が規定する方法（JIS規格の実測方法）と異なる方法で計測された実測値が記載されていることが判明しました。また、パナソニック株式会社が改めて JIS 規格の実測方法で計測した結果、能力不足等であることも確認されました。このため、当協会発行にかかる評価書の有効性を損なうおそれがある事態と判断し、建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領の第19条の2第4項第四号及び第六号の定めるところにより、下記の通り評価書の効力を一時停止としたのでお知らせします。

記

1 評価書の効力の一時停止年月日 令和7年5月16日

2 評価書の効力の一時停止の概要

製造者及び製造所名	対象の設備機材名	対象の評価書番号	評価書有効期限
製造者：パナソニック株式会社 (大阪府門真市大字門真1006番地) 製造所：パナソニックAP空調・ 冷設機器株式会社 IS09001 登録工 場、広州松下空調機器有限公司 IS09001 登録工場、パナソニック AP空調冷機大連有限会社 IS09001 登録工場、パナソニックAPエア コンマレーシア株式会社 IS09001 登録工場	空気調和機 ⑤マルチパッケージ 形空気調和機 2シリーズ (冷暖同時機種) CU-P□UXE3E(J) PA-P□UXE3E(J)	評価第133-06054003号	令和5年4月1 日から令和8年 3月31日

3 留意事項

本措置が解除となる日まで、当該評価書の対象2シリーズの効力は停止されます。

【問い合わせ先】

(一社) 公共建築協会機械設備機材等評価部
山田、福井
TEL03 (3523) 0384<10:00~15:00>