

令和 7 年 7 月 30 日

パナソニック株式会社における試験成績書の不正な申請に伴う
マルチパッケージ形空気調和機にかかる評価の取消しについて

過日、一般社団法人公共建築協会（以下「当協会」という。）は、パナソニック株式会社（以下「当該企業」という。）から、「パナソニック株式会社におけるマルチパッケージ形空気調和機への不正な申請に伴う事項について」（以下「本件事案」という。）の報告を受け、本件事案について、当該企業から報告書の提出、説明等を求め調査を行ってまいりました。

その結果、当該企業より令和 4 年 10 月 7 日付けで当協会に提出された評価申請書類の試験成績書の数値に実測値と異なる数値の記載及び実測による能力不足が確認できたことから、建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領の第 19 条の 2 第 1 項第一号、第三号及び第五号に定めるところにより、下記の通り本件事案に関する評価を取消すこととし、取消し日のから起算して 3 年間は取消し対象の設備機材の新たな評価を受けることはできないこととしたので通知します。

なお、該当する公共施設の既存納入機材の改修に係る対応方針が全ての施主との間で合意に至るまでは、3 年間を超えても取消し対象の設備機材の新たな受付審査を行わないこととします。

また、今回事案に該当する既存の納入機材については、適切なアフターフォローを行うとともに、定期的に再発防止を含む対応状況について適切に報告することを求めます。

記

1 評価の取消年月日 令和 7 年 7 月 30 日

2 評価取消しの概要

製造者及び製造所名	対象の設備機材	対象の評価番号	評価有効期限
製造者：パナソニック株式会社 (大阪府門真市大字門真 1006 番地) 製造所：パナソニック A P 空調・冷 設機器株式会社 IS09001 登録工 場、広州松下空調機器有限公司 IS09001 登録工場、パナソニック AP 空調冷機大連有限公司 IS09001 登録工場、パナソニック AP エア コンマレーシア株式会社 IS09001 登 録工場	空気調和機 ⑤マルチパッケージ形 空気調和機 2 シリーズ (冷暖同時機種) CU-P□UXE3E (J) PA-P□UXE3E (J)	評価第 133-06054003 号	令和 5 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日

【問い合わせ先】

(一社) 公共建築協会機械設備機材等評価部
山 田・福 井
TEL03 (3523) 0384<10:00~15:00>