



機械設備工事監理指針 令和7年版 1刷 正誤表

頁	編	章	節	項	項細	誤	正	備 考	更新日
66	1	1	4	2		(c)・・・なお、品質性能を証明する資料の整備は、受注者が「標仕」第1編1.4.5（機材の検査等）の(1)に規定する監督職員の検査を・・・にさせる。	(c)・・・なお、品質性能を証明する資料の整備は、受注者が「標仕」第1編1.4.4（機材の検査等）の(1)に規定する監督職員の検査を・・・にさせる。		R7/11/6
85	2	1	2	2		(b) 表示及びブザー (2) 各種表示等は、「標仕」第2編表 2.1.7（表示等）により設ける。	(b) 表示及びブザー (2) 各種表示等は、「標仕」第2編表 2.1.3～5（表示項目等）により設ける。		R7/11/6
87	2	1	2	2		(C) 入力端子及び出力端子 (2)エネルギー管理用の運転情報出力端子 ・・・情報（エネルギー管理用運転情報）出力端子を表1.2.7に示す。	(C) 入力端子及び出力端子 (2)エネルギー管理用の運転情報出力端子 ・・・情報（エネルギー管理用運転情報）出力端子を表1.2.2に示す。		R7/11/6
194	2	2	4	8		(2) ユニット形空調機、……。ここで、落差とは、封風が切れない深さを確保することで逆流しないための水深を意味する。	(2) ユニット形空調機、……。ここで、落差とは、封水が切れない深さを確保することで逆流しないための水深を意味する。		R7/11/6
369	3	1	3	0		表1.3.6 冷凍機の「標仕」適用一覧と製品範囲（ ）内数値は概略の目安を示す。 チリングユニット 空気熱源ヒートポンプユニット スクリュー冷凍機	表1.3.6 冷凍機の「標仕」適用一覧と製品範囲（ ）内数値は概略の目安を示す。 空気熱源ヒートポンプユニット 水冷チリングユニット スクリュー冷凍機	別図による	R7/11/6
373	3	1	3	1		(g) 附 属 品 (1) 圧 力 計 「標仕」では、冷凍能力が60kW未満のもので、制御盤にて容易に圧力確認する機能を・・・	(g) 附 属 品 (1) 圧 力 計 「標仕」では、法定冷凍トン50トン未満のもので、制御盤にて容易に圧力確認する機能を・・・		R7/11/6
404	3	1	5	1		(a) 「標仕」適用区分 「標仕」では、圧縮機用電動機出力11kWを超えるものについて規定している。	(a) 「標仕」適用区分 「標仕」では、定格冷却能力が60kW以上について規定している。		R7/11/6
434	3	1	8	0		(a) フィルターの種類 表1.8.2 フィルターの種類 種類 中性能（中）フィルター	(a) フィルターの種類 表1.8.2 フィルターの種類 種類 中性能フィルター		R7/11/6
438	3	1	8	5		(a) (2)電気集じん器（パネル形）－寸法は、1.8.1 パネル形エアフィルターによる。 非再生式（特記）	(a) (2)電気集じん器（パネル形）－寸法は、1.8.1 パネル形エアフィルターによる。 再生式又は非再生式（特記）		R7/11/6
496	3	2	1	2		(b) 鋼製ボイラー (1)施工図の検討 (iv)・・・なお、「標仕」では、ボイラーの基礎は運転時における全体質量の3 倍以上の長期荷重に耐えられる基盤上又は構造計算で安全が確認された基盤上に築造すると規定されている。	(b) 鋼製ボイラー (1)施工図の検討 (iv)・・・なお、「標仕」では、ボイラーの基礎は構造計算で安全が確認された基盤上に築造すると規定されている。		R7/11/6
501	3	2	1	7		(a)施工図の検討 (3)・・・「標仕」では冷凍機の基礎は運転時における全体質量の3 倍以上の長期荷重に耐えうる基盤上又は構造計算で安全が確認された基盤上に築造する。	(a)施工図の検討 (3)・・・「標仕」では冷凍機の基礎は構造計算で安全が確認された基盤上に築造する。		R7/11/6
507	3	2	1	11		(5) トラップ封水の深さと送風機的全静圧との関係は適正か（第2編 第2章 第4節 表2.4.2（空調機排水トラップ要領）参照）。	(5) トラップ封水の深さと送風機的全静圧との関係は適正か（第2編 第2章 第4節 表2.4.3（空調機排水トラップ要領）参照）。		R7/11/6
600	5	1	1	2		(a)大便器 (3)大便器Ⅰ形・Ⅱ形 ・・・、1回の洗浄操作における排出量を言う。洗浄弁の場合は、・・・ 専用洗浄弁方式の場合は、・・・、1回の洗浄操作における排出量を言う。	(a)大便器 (3)大便器Ⅰ形・Ⅱ形 ・・・、1回の洗浄操作における排出される量を言う。洗浄弁の場合は、・・・ 専用洗浄弁方式の場合は、・・・、1回の洗浄操作における排出される量を言う。		R7/11/6 R7/11/7
602	5	1	1	3		(b) 材 料 (2) 保 温 材 ・・・、排水管がビニル管の場合・・・	(b) 材 料 (2) 保 温 材 ・・・、排水管が塩ビ管の場合・・・		R7/11/6 R7/11/7
668	5	1	7	4		 COB(SU)（防水層用）の例 部品名 番号 名称 1 金剛砂 2 ふた 3 パッキン 4 防水受けつば	 COB(SU)（防水層用）の例 部品名 番号 名称 1 ふた 2 金剛砂 3 パッキン 4 防水受けつば		R7/11/6

926	資料6	6	1	4		表6.4.1自然冷媒の特性 オゾン 破壊係数 ODP	表6.4.2自然冷媒の特性 オゾン層 破壊係数 ODP		R7/11/6
-----	-----	---	---	---	--	-------------------------------------	--------------------------------------	--	---------

(別図)

(誤) 表1.3.6 冷凍機の「標仕」適用一覧と製品範囲 () 内数値は概略の目安を示す。

機 器	主な使用冷媒 ※1	区分	(定格冷房能力)			(冷凍能力)					
			14kW	22.4kW	28kW	45kW	186kW	280kW	(1,400kW)	(3,500kW)	(7,000kW)
			(US冷凍トン) (80トン) (400トン) (1,000トン) (2,000トン)								
チリング ユニット	R134a	標仕	←-----→								
	R407C	製品	●-----●						●-----●		
空気熱源ヒート ポンプユニット	R134a	標仕	←-----→								
	R407C	製品	●-----●						●-----●		
遠心冷凍機	R134a	標仕	容量による規定なし、全機適用								
	R1234ze	製品						●-----●		●-----●	
スクリーン 冷凍機	R134a	標仕	←-----→								
	R407C	製品				●-----●				●-----●	
吸収冷凍機	-	標仕	容量による規定なし、全機適用								
		製品				●-----●				●-----●	
吸収冷温水機	-	標仕	容量による規定なし、二重効用の全機適用								
		製品				●-----●				●-----●	
吸収冷温水機 ユニット	-	標仕	←-----→								
		製品				●-----●		●-----●			
パッケージ形 空気調和機	R407C	標仕	←-----→								
	R410A	製品	●-----●					●-----●			
マルチ パッケージ形 空気調和機	R407C	標仕	←-----→								
	R410A	製品	●-----●			●-----●					
ガスエンジン ヒートポンプ式 空気調和機	R407C	標仕	←-----→								
	R410A	製品			●-----●	●-----●					
水蓄熱ユニット	-	標仕	←-----→								
		製品				●-----●		●-----●			

※1 一般的に使用されている冷媒を示す。

凡 例	標仕適用	-----	製造者標準	----->	-----	未済
		=====	制御盤のみ適用	----->	-----	以下
		=====	「標仕」全体適用	----->	-----	以上
		=====		----->	-----	を超える
	製品範囲	●-----●	範囲は概略の目安を示します			



(別図)

(正)

表1.3.6 冷凍機の「標仕」適用一覧と製品範囲 () 内数値は概略の目安を示す。

機 器	主な使用区分 ※1	区分	(定格冷房能力)				(冷凍能力)				
			14kW	22.4kW	28kW	45kW	60kW	186kW	280kW	(1,400kW)	(3,500kW)(7,000kW)
					30kW			(US冷凍タイプ)	(80トツ)	(400トツ)	(1,000トツ)(2,000トツ)
空気熱源ヒート ポンプユニット	R134a R407C R410A R32	標仕	←-----→								
		製品	●-----●								
水冷チリングユ ニット	R134a R407C R410A R32	標仕	←-----→								
		製品	●-----●								
遠心冷凍機	R134a R1234ze R1234yf	標仕	容量による規定なし、全機適用								
		製品	●-----●								
スクリー 冷凍機	R134a R407C R410A R32	標仕	「標仕」規定なし								
		製品	●-----●								
吸収冷凍機	—	標仕	容量による規定なし、全機適用								
		製品	●-----●								
吸収冷温水機	—	標仕	容量による規定なし、二重効用の全機適用								
		製品	●-----●								
吸収冷温水機 ユニット	—	標仕	←-----→								
		製品	●-----●								
パッケージ形 空気調和機	R407C R410A	標仕	←-----→								
		製品	●-----●								
マルチ パッケージ形 空気調和機	R407C R410A R32	標仕	←-----→								
		製品	●-----●								
ガスエンジン ヒートポンプ式 空気調和機	R407C R410A	標仕	←-----→								
		製品	●-----●								
氷蓄熱ユニット	—	標仕	←-----→								
		製品	●-----●								

※1 一般的に使用されている冷媒を示す。

凡 例	-----	製造者標準	-----→	未達
	-----	制御盤のみ適用	-----→	以下
	-----	「標仕」全体適用	←-----	以上
	-----		←-----	を超える
製品範囲	●-----●	範囲は概略の目安を示す		