

項	訂正箇所	誤	正
第 1 編 総則			
第 2 編 一般事項			
19	第 1 章 設備方式 第 3 節 維持管理 3-2 維持管理要員、管理責任者、取扱資格者 表 3-6 冷凍機の冷凍保安責任者の区分	表 3-6 冷凍機の冷凍保安責任者の区分 備考 次の①又は②に該当する冷凍機は、・・・	表 3-6 冷凍機の冷凍保安責任者の区分 備考 次の①～③に該当する冷凍機は、・・・
第 3 編 電気設備計画			
74	第 1 章 電力設備 第 6 節 受変電設備 図 6-6 CB-1 形単線接続図例		
75	第 1 章 電力設備 第 6 節 受変電設備 図 6-7 CB-2-1 形単線接続図例		
76	第 1 章 電力設備 第 6 節 受変電設備 図 6-8 CB-2-2 形単線接続図例		
77	第 1 章 電力設備 第 6 節 受変電設備 図 6-9 CB-3-1 形単線接続図例		
78	第 1 章 電力設備 第 6 節 受変電設備 図 6-10 CB-3-2 形単線接続図例		
第 4 編 機械設備計画			
139	第 1 章 空調和設備 第 2 節 熱源設備 表 2-6 大温度差空調システムの特徴	表 2-6 大温度差空調システムの特徴 低温大温度差空調方式 送水温度 4～5℃、出入口温度差 10～15℃を標準とする。	表 2-6 大温度差空調システムの特徴 低温大温度差空調方式 送水温度 4～5℃、出入口温度差 10℃を標準とする。
第 5 編 共通事項			