

令和6年版 建築設備設計基準の正誤表について

設備設計基準 第2刷用正誤表

頁	編	章	節・項	項名称	訂正箇所	誤	正
387	4	1	2-2-11	選定図表(5)夏期の見掛けの太陽高度の正接(tanφ、上段)、及び壁面に対する太陽方位の正接(tanγ、下段)	表2-16 那覇	那覇 壁面に対する太陽方位の正接(tanγ、下段) 方位 E 時刻9 0.09	(別表参照) 壁面に対する太陽方位の正接(tanγ、下段) 方位 E 時刻9 -0.05 方位 E 時刻9 -1.10 方位 E 時刻9 -2.78

更新日

R70619

別表

387	4	1	2-2-11	表2-16 夏期の見掛けの太陽高度の正接(tanφ、上段)、及び壁面に対する太陽方位の正接(tanγ、下段)
-----	---	---	--------	--

R70619

地 時	区 刻	那 覇			
		9	12	14	16
方 位	N	17.77			
		21.24			
	NNE	1.96			
		2.13			
	NE	1.13	89.77		
		0.91	17.94		
	ENE	0.89	11.52		
		0.36	2.08		
	E	0.84	6.70		
		0.09	0.89		
	ESE	0.92	5.29		
		-0.47	0.35		
	SE	1.24	5.00		
			-0.06		
	SSE	2.47	5.54		
			-0.48		
	S		7.49	8.67	
			-1.12	3.18	
	SSW		15.11	4.05	2.55
			-2.85	1.19	2.61
SW			2.94	1.33	
			0.52	1.06	
WSW			2.61	1.00	
			0.09	0.45	
W			2.73	0.91	
			-0.31	0.03	
WNW			3.40	0.98	
			-0.84	-0.38	
NW			5.63	1.26	
			-1.92	-0.95	
NNW			29.70	2.23	
			-11.37	-2.24	



地 時	区 刻	那 覇			
		9	12	14	16
方 位	N	17.77			
		21.24			
	NNE	1.96			
		2.13			
	NE	1.13	89.77		
		0.91	17.94		
	ENE	0.89	11.52		
		0.36	2.08		
	E	0.84	6.70		
		-0.05	0.89		
	ESE	0.92	5.29		
		-0.47	0.35		
	SE	1.24	5.00		
			-1.10	-0.06	
	SSE	2.47	5.54		
			-2.78	-0.48	
	S		7.49	8.67	
			-1.12	3.18	
	SSW		15.11	4.05	2.55
			-2.85	1.19	2.61
SW			2.94	1.33	
			0.52	1.06	
WSW			2.61	1.00	
			0.09	0.45	
W			2.73	0.91	
			-0.31	0.03	
WNW			3.40	0.98	
			-0.84	-0.38	
NW			5.63	1.26	
			-1.92	-0.95	
NNW			29.70	2.23	
			-11.37	-2.24	