

制気口及びダンパー(吹出口・吸込口) データシート(1) 【品質性能概要】 <評価基準>

項 目		単位等	評 価 基 準			事由
0. 提出データ						
0.1 申請機種と提出データ						
1. 適用範囲	申請対象機種					
1.4ユニバーサル 形吹出口	V		100×100～600×600(mm)			仕・標
	VS		100×100～600×600(mm)			仕・標
	VH		100×100～600×600(mm)			仕・標
	VHS		100×100～600×600(mm)			仕・標
2.性能	実測データ		下記の数値の範囲を目安とする			
2.4ユニバーサル 形吹出口	測定年月日					
	測定場所					
	形番:		600X300 (0.18㎡)	500X200 (0.1㎡)	200X100 (0.02㎡)	評 評
	風量	㎡/h	800-2000	500-1500	150-400	評
	到達距離	m	9.8-22	8.0-22	6.0-17	評
	静圧損失	Pa	4.0-24	4.0-30	8.0-64	評
	発生騒音(A特性)	dB	25.0-36.0	26.0-38.0	26.0-49.0	評
	ネック風速	m/s	2.0-4.6	2.0-6.0	3.0-8.0	評
3. 構造及び材料						
3.1構造図	構造図の提出		「有り」			仕
3.2仕様						
3.2.1吹出口						
ユニバーサル形	シャッター及び可変羽根		「有り」			仕
	風量調節		「可能」			仕
	気流方向の調節		「可能」			仕
	ケーシング, 可動羽根材質		アルミニウム材製又は鋼板製			仕
	ケーシング板厚		1.0mm以上、(袋形: 片面0.5mm以上)			仕
	取付用パッキン厚さ・材質		3mm以上のスポンジゴム又はフェルト			仕
	シャッター形状		対向形			仕
	シャッター軸方向		短辺, 垂直			仕
3.3塗装	鋼板製又はアルミニウム材製の吹出口, 吸込口		メラミン焼付又は粉体塗装			仕

項 目		単位等	評 価 基 準	事由
4.ミルシートの 提出	本体のアルミニウム材・ 鋼材		「有り」	評
備考				

評価基準の事由

- 仕 ： 標準仕様書又は改修標準仕様書の規定による
- 標 ： 標準図の規定による
- 評 ： 評価事業による確認事項