

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和7年版への適合状況（建築材料）

品 目	現在の評価書のR7標仕への適合不適合の状況	備考
床型枠用鋼製デッキプレート （フラットデッキ）	適合している	
鉄骨柱下無収縮モルタル	適合している	
押出成形セメント板（ECP）	適合している	
成形伸縮目地材	適合している	
乾式保護材（防水立上り部）	適合している	
セラミックタイル ②AⅡ（押出し成形Ⅱ類）	適合している	
セラミックタイル ④BⅠ（プレス成形Ⅰ類）	適合している	
セラミックタイル ⑤BⅡ（プレス成形Ⅱ類）	適合している	
既調合モルタル（タイル工事用）	適合している	
既調合目地材	適合している	
ルーフトレン	適合している	
防水剤	適合している	
吸水調整材（モルタル用）	適合している	

品 目	現在の評価書のR 7 標仕への適合不適合の状況	備考
アルミニウム製建具（コンクリート系下地及び鉄骨下地） ①A種	適合している	
アルミニウム製建具（コンクリート系下地及び鉄骨下地） ②B種	適合している	
アルミニウム製建具（コンクリート系下地及び鉄骨下地） ③C種	適合している	
樹脂製建具（コンクリート系下地及び鉄骨下地） ②B種	「ステンレス鋼板の材質」については確認していないが、それ以外は適合している	確認できた申請者については、評価名簿の「申請者等情報」の欄に特記事項として、“確認済”と表示している。
鋼製建具〔標準型建具を含む〕	「桝類のつなぎ補強板の厚さ」、「屋内に雨水浸入のおそれのある接合部の処理」については確認していないが、それ以外は適合している	確認できた申請者については、評価名簿の「申請者等情報」の欄に特記事項として、“確認済”と表示している。
鋼製軽量建具〔標準型建具を含む〕	「桝類のつなぎ補強板の厚さ」については確認していないが、それ以外は適合している	確認できた申請者については、評価名簿の「申請者等情報」の欄に特記事項として、“確認済”と表示している。
ステンレス製建具	「屋内に雨水浸入のおそれのある接合部の処理」については確認していないが、それ以外は適合している	確認できた申請者については、評価名簿の「申請者等情報」の欄に特記事項として、“確認済”と表示している。
錠前類 ③シリンダー箱錠	適合している	
錠前類 ④シリンダー本締め錠	適合している	
クローザ類 ①ドアクローザ	適合している	
クローザ類 ②ヒンジクローザ	適合している	
クローザ類 ③フロアヒンジ	適合している	

品 目	現在の評価書のR 7 標仕への適合不適合の状況	備考
自動ドア機構 ①駆動装置	適合している	
自動ドア機構 ②検出装置	適合している	
自動ドア機構 ③車椅子使用者用便房用駆動装置	「安全性全般」、「手動操作力」については確認していないが、それ以外は適合している	確認できた申請者については、評価名簿の「申請者等情報」の欄に特記事項として、“確認済”と表示している。
自閉式上吊り引戸装置（手動開き式）	適合している	
重量シャッター	適合している	
軽量シャッター	適合している	
オーバーヘッドドア	適合している	
ガラス ①フロート板ガラス	適合している	
ガラス ②型板ガラス	適合している	
ガラス ③網・線入り板ガラス	適合している	
ガラス ⑥熱線吸収板ガラス	適合している	
ガラス ⑧倍強度ガラス	適合している	
ガラス ⑨熱線反射ガラス	適合している	
現場発泡断熱材	適合している	

品 目	現在の評価書のR 7 標仕への適合不適合の状況	備考
フリーアクセスフロア ①3,000N	適合している	
フリーアクセスフロア ②5,000N	適合している	
可動間仕切	適合している	
移動間仕切（スライディングドア）	適合している	
トイレブース	適合している	
天井点検口	適合している	
床点検口	適合している	
グレーチング	適合している	
屋上緑化システム ①屋上緑化システム（板状成形品タイプ）	適合している	
屋上緑化システム ②屋上緑化軽量システム	適合している	
トップライト	適合している	
ポリマーセメントモルタル	適合している	
無収縮グラウト材	適合している	