株式会社荏原製作所

②斜流送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

構造形式	形式	吸込口径(呼称)	温度範囲 ℃
電動機直動形	LFM4	160～400φ　※1	-10～40

※1　φは160, 224, 315, 400

テラル株式会社

②斜流送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

構造形式	形式	吸込口径(呼称)	温度範囲 ℃
電動機直動形	ALFⅡ	150φ, 200φ	0～40
電動機直動形	ALF(-e)	200～400φ　※1	0～40
電動機直動形	ALFⅡE(-e)	400φ, 500φ	－15～40
ベルト駆動形	ALFⅡP(-e)	400φ, 500φ	－15～40

※1　φは200, 300, 400

三菱電機株式会社

②斜流送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

構造形式	形式	吸込口径(呼称)	温度範囲 ℃
電動機直動形	JE-12SA	150φ	－10～40
電動機直動形	JE-12SA2	150φ	－10～40
電動機直動形	JF-□SA　※1	200～325φ	－10～40
電動機直動形	JF-□SA3　※1	200～325φ	－10～40
電動機直動形	JF-□TA　※2	250～500φ	－10～40
電動機直動形	JF-□TA3　※2	250～500φ	－10～40
電動機直動形	JFU-□SA　※3	325φ	－10～40
電動機直動形	JFU-□SA2　※3	325φ	－10～40
電動機直動形	JFU-□TA　※4	325～500φ	－10～40
電動機直動形	JFU-□TA2　※4	325～500φ	－10～40

※1　□は30, 50, 70, 90, 120, 160, 210
※2　□は70, 90, 120, 160, 210, 300, 400, 500
※3　□は160, 210
※4　□は160, 210, 300, 400, 500

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ミツヤ送風機株式会社

②斜流送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

構造形式	形式	吸込口径(呼称)	温度範囲 ℃
電動機直動形	SA-1	200～400φ　※1	－10～40

※1　φは200, 250, 315, 400

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会