株式会社荏原製作所

③軸流送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

構造形式	形式	吸込口径(呼称)	温度範囲 ℃	形式条件
電動機直動形	AIM2	500～800φ　※1	-10～40	固定翼
ベルト駆動形	AIR2	450～800φ　※2	-10～40	固定翼

※1　φは500,560,630,710,800
※2　φは450,500,560,630,710,800

株式会社タニヤマ

③軸流送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

構造形式	形式	吸込口径(呼称)	温度範囲 ℃	形式条件
電動機直動形	TAF2	500～800φ　※1	0～40	固定翼
ベルト駆動形	TAF4	500～800φ　※1	0～40	固定翼
電動機直動形	SF	275～600φ　※2	-10～40	可変翼（停止時）
電動機直動形	AD	630～800φ　※3	-10～40	可変翼（停止時）

※1　φは500,560,630,710,800
※2　φは275,325,425,475,500,550,600
※3　φは630,710,800

テラル株式会社

③軸流送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

構造形式	形式	吸込口径(呼称)	温度範囲 ℃	形式条件
電動機直動形	AESⅡ(-e)	400～800φ　※1	－15～40	固定翼
ベルト駆動形	APKⅡ(-e)	300～800φ　※2	－15～40	固定翼
ベルト駆動形	APK5(-e)	300～800φ　※2	－15～40	固定翼

※1　φは400,500,600,700,800
※2　φは300,400,500,600,700,800

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

ミツヤ送風機株式会社

③軸流送風機

申請品の形式等は下記のとおりである

構造形式	形式	吸込口径(呼称)	温度範囲 ℃	形式条件
電動機直動形	AP-1	450～800φ　※1	－10～40	固定翼
ベルト駆動形	AP-2	450～800φ　※1	－10～40	固定翼

※1　φは450, 500, 560, 630, 710, 800

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会