株式会社荏原製作所

①横形遠心ポンプ（空調用、ボイラー給水用、揚水用）

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	吸込口径 mm	温度範囲	形式条件	極数	用途
小形うず巻ポンプ	FS2	32～100　※1	100℃以下		2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形うず巻ポンプ	FS4	40～200　※2	100℃以下		4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形うず巻ポンプ	FSD	32～80　※3	100℃以下	直動形	2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形うず巻ポンプ	FDP	32～65　※4	100℃以下	直動形　SUS製	2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形うず巻ポンプ	IBL2	50～100　※5	80℃以下		2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用
小形うず巻ポンプ	IBL4	50～200　※6	80℃以下		4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用
小形多段遠心ポンプ	MS	40～150　※7	100℃以下		4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形多段遠心ポンプ	MDPE	25～65　※8	80℃以下	直動形　SUS製	2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
両吸込うず巻ポンプ	CN	200～300　※9	80℃以下		4	空調用
両吸込うず巻ポンプ	CN	200～300　※9	80℃以下		6	空調用

※1　吸込口径は32,40,50,65,80,100
※2　吸込口径は40,50,65,80,100,125,150,200
※3　吸込口径は32,40,50,65,80
※4　吸込口径は32,40,50,65
※5　吸込口径は50,80,100
※6　吸込口径は50,80,100,150,200
※7　吸込口径は40,50,65,80,100,125,150
※8　吸込口径は25,32,40,50,65
※9　吸込口径は200,250,300

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

株式会社川本製作所

①横形遠心ポンプ（空調用、ボイラー給水用、揚水用）

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	吸込口径 mm	温度範囲	形式条件	極数	用途
小形うず巻ポンプ	GE(N)-2M	40～100　※1	90℃以下		2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形うず巻ポンプ	GE(N)-4M	40～150　※2	90℃以下		4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形うず巻ポンプ	GF	150,200	90℃以下		4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用
小形うず巻ポンプ	GD-2M	65,80	80℃以下		2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用
小形うず巻ポンプ	GD-4M	80～200　※6	80℃以下		4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用
小形うず巻ポンプ	GDF	80～200　※6	80℃以下		4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用
小形多段遠心ポンプ	K	50～80　※7	40℃以下		2	空調用
小形多段遠心ポンプ	KR-M	50～100　※8	40℃以下		2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形多段遠心ポンプ	T(N)	40～200　※3	40℃以下		4	空調用,揚水用
小形多段遠心ポンプ	TK(N)	40～65　※4	40℃以下		4	空調用,揚水用
小形うず巻ポンプ	GE-C	40～80　※5	90℃以下	直動形	2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用
小形うず巻ポンプ	GES-C	40～65　※4	90℃以下	直動形　接液部SUS製	2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形うず巻ポンプ	GES2-C	40～100　※1	90℃以下	直動形　接液部SUS製	2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形うず巻ポンプ	GES-4M	40～100　※1	90℃以下	接液部SUS製	4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用

揚水用は「GE-4M」の吸込口径 40～125mm,「T」の吸込口径 40～150mm
※1　吸込口径は40,50,65,80,100
※2　吸込口径は40,50,65,80,100,125,150
※3　吸込口径は40,50,65,80,100,125,150,200
※4　吸込口径は40,50,65
※5　吸込口径は40,50,65,80
※6　吸込口径は80,100,125,150,200
※7　吸込口径は50,65,80
※8　吸込口径は50,65,80,100

株式会社相互ポンプ製作所

①横形遠心ポンプ（空調用、ボイラー給水用、揚水用）

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	吸込口径 mm	温度範囲	形式条件	極数	用途
小形うず巻ポンプ	CS	40～150　※1	100℃以下		4	空調用
小形うず巻ポンプ	CS-10	40～150　※1	100℃以下		4	空調用
小形うず巻ポンプ	CS-C	40～150　※1	100℃以下		4	空調用,ボイラー給水用
小形うず巻ポンプ	CS-10C	40～150　※1	100℃以下		4	空調用,ボイラー給水用
小形うず巻ポンプ	CK	125～200　※2	80℃以下		4	空調用
小形うず巻ポンプ	CK-10	125～200　※2	80℃以下		4	空調用
小形多段遠心ポンプ	CTR	40～150　※1	100℃以下		4	空調用
小形多段遠心ポンプ	CTR-C	40～150　※1	100℃以下		4	空調用,ボイラー給水用

※1　吸込口径は40,50,65,80,100,125,150
※2　吸込口径は125,150,200

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

テラル株式会社

①横形遠心ポンプ（空調用、ボイラー給水用、揚水用）

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	吸込口径 mm	温度範囲	形式条件	極数	用途
小形うず巻ポンプ	SJ-e	32～100　※1	80℃以下		2	空調用
小形うず巻ポンプ	SJ4(-e)	40～200　※2	80℃以下		4	空調用
小形うず巻ポンプ	SJ4S-e	50～150　※3	80℃以下		4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形うず巻ポンプ	S(-e)	40～150　※4	80℃以下		4	空調用
小形うず巻ポンプ	LS-e	50～200　※5	90℃以下		4	空調用
小形うず巻ポンプ	SP-e/SP3-e	32～150　※6	40℃以下	自吸式	4	空調用
小形うず巻ポンプ	MTP(-e)	32～50　※7	40℃以下	直動形　自吸式	2	空調用
小形うず巻ポンプ	SJM2-e/SJM3-e	32～80　※8	80℃以下	直動形	2	空調用
小形うず巻ポンプ	SJMS-e	40～80　※9	80℃以下	直動形	2	空調用,揚水用
小形多段遠心ポンプ	M-e	40～150　※4	80℃以下		4	空調用
小形多段遠心ポンプ	SM-e	40～150　※4	80℃以下		4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形多段遠心ポンプ	NX(-e)	25～65　※10	60℃以下	直動形	2	空調用,揚水用

※1　吸込口径は32,40,50,65,80,100
※2　吸込口径は40,50,65,80,125,150,200
※3　吸込口径は50,65,80,125,150
※4　吸込口径は40,50,65,80,100,125,150
※5　吸込口径は50,65,80,100,125,150,200
※6　吸込口径は32,40,50,65,80,100,125,150
※7　吸込口径は32,40,50
※8　吸込口径は32,40,50,65,80
※9　吸込口径は40,50,65,80
※10 吸込口径は25,32,40,50,65

株式会社日立産機システム

①横形遠心ポンプ（空調用、ボイラー給水用、揚水用）

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	吸込口径 mm	温度範囲	形式条件	極数	用途
小形うず巻ポンプ	JC2	40～100　※1	100℃以下		2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用
小形うず巻ポンプ	JD	40～100　※1	100℃以下	直動形	2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用
小形うず巻ポンプ	JOV2	40～125　※2	100℃以下		4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用
小形うず巻ポンプ	JOVD	40～100　※1	100℃以下	直動形	4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用
小形うず巻ポンプ	HOV	65～100　※3	100℃以下		2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形うず巻ポンプ	HOV	65～200　※4	100℃以下		4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形多段遠心ポンプ	GMN	40～150　※5	100℃以下		4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用,揚水用
小形多段遠心ポンプ	JM	50～200　※6	100℃以下		4	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用
小形多段遠心ポンプ	JG	40～80　※7	100℃以下		2	空調用,ﾎﾞｲﾗｰ給水用
両吸込うず巻ポンプ	DV	200～300　※8	100℃以下		4	空調用

揚水用の羽根車材質は，形式HOVがCAC402，その他形式がCAC902である。
※1　吸込口径は40,50,65,80,100
※2　吸込口径は40,50,65,80,100,125
※3　吸込口径は65,80,100
※4　吸込口径は65,80,100,125,150,200
※5　吸込口径は40,50,65,80,100,125,150
※6　吸込口径は50,65,80,100,125,150,200
※7　吸込口径は40,50,65,80
※8　吸込口径は200,250,300

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会