協立エアテック株式会社

②風量ユニット(定風量、変風量)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	形番	形式条件	備考
定風量ユニット	風速センサー形	CAV-MS□	70～3460m3/h　□は①-②③④	
定風量ユニット	風速センサー形	CAV-FW□	70～4520m3/h　□は①-②③④	
定風量ユニット	風速センサー形	CAV-MW□	70～3460m3/h　□は①-②③④	
定風量ユニット	風速センサー形	CAV-BS□	570～55280m3/h　□は①-②③④⑤	
定風量ユニット	風速センサー形	CAV-CW□	570～55280m3/h　□は①-②③④⑤	
変風量ユニット	風速センサー形	VAV-MS□	70～3460m3/h　□は①-②③④	
変風量ユニット	風速センサー形	VAV-FW□	70～4520m3/h　□は①-②③④	
変風量ユニット	風速センサー形	VAV-MW□	70～3460m3/h　□は①-②③④	
変風量ユニット	風速センサー形	VAV-BS□	570～55280m3/h　□は①-②③④⑤	
変風量ユニット	風速センサー形	VAV-CW□	570～55280m3/h　□は①-②③④⑤	

①　ｷﾞｱﾎﾞｯｸｽ識別番号
②　電源電圧
③　制御識別記号
④　ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁの有無
⑤　ﾌﾗﾝｼﾞ形状

空研工業株式会社

②風量ユニット(定風量、変風量)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	形番	形式条件	備考
定風量ユニット	メカニカル形	KM-□　※1	200～4000m3/h	
定風量ユニット	風速センサー形	KCA－□　※2	50～70000m3/h	アナログ型
定風量ユニット	風速センサー形	KCD－□　※2	50～70000m3/h	DDC型
定風量ユニット	風速センサー形	KCL－□　※2	50～70000m3/h	LonWorks型
定風量ユニット	風速センサー形(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)	CA□　※3	65～70000m3/h	アナログ型
定風量ユニット	風速センサー形(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)	CD□　※3	65～70000m3/h	DDC型
定風量ユニット	風速センサー形(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)	CL□　※3	65～70000m3/h	LonWorks型
変風量ユニット	風速センサー形	KVA－□　※2	50～70000m3/h	アナログ型
変風量ユニット	風速センサー形	KVD－□　※2	50～70000m3/h	DDC型
変風量ユニット	風速センサー形	KVL－□　※2	50～70000m3/h	LonWorks型
変風量ユニット	風速センサー形(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)	VA□　※3	65～70000m3/h	アナログ型
変風量ユニット	風速センサー形(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)	VD□　※3	65～70000m3/h	DDC型
変風量ユニット	風速センサー形(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)	VL□　※3	65～70000m3/h	LonWorks型

□は以下のとおりとする
※1　1, 2, 3, 4, 5
※2　100, 150, 200, 250, 300, 350, 0202, 0302, 0403, 0404, 0504, 0704, 1004, 1006, 1008, 1208, 1210, 1212, 1414, 1614, 1616
※3　150, 200, 250, 300, 350, 0202, 0302, 0403, 0404, 0504, 0704, 1004, 1006, 1008, 1208, 1210, 1212, 1414, 1614, 1616

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

クボタ空調株式会社

②風量ユニット(定風量、変風量)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	形番	形式条件	備考
変風量ユニット	風速センサー形(ｶﾙﾏﾝ渦)	DV○-□　※1	680～6800m3/h	ダブルダクト
変風量ユニット	風速センサー形(ｶﾙﾏﾝ渦)	RV○-□　※2	340～3570m3/h	単-ダクト
変風量ユニット	風速センサー形(ｶﾙﾏﾝ渦)	SV○-□　※3	340～5440m3/h	単-ダクト

○はER：電子式,DD：通信式(標準),DM：通信式(azbil)
□は以下のとおりとする
※1　0202,0402,0602,0802,1202,1602,2402,3202,0404,0604,0804,1204,1604,2404,3204,0606,0806,1206,1606,2406,3206,
0808,1208,1608,2408,3208,1212,1612,2412,3212,1616,2416
※2　02,03,05,08,12,16,21
※3　02,04,06,08,12,16,24,32

クリフ株式会社

②風量ユニット(定風量、変風量)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	形番	形式条件	備考
定風量ユニット	メカニカル形	KCA-1200(丸)	60～43800m3/h	
定風量ユニット	風速センサー形	KCA-□　※1	60～43800m3/h	
変風量ユニット	風速センサー形	KVA-□　※2	60～43800m3/h	
定風量ユニット	風速センサー形	KCA-CC□E　※3	60～43800m3/h	
定風量ユニット	風速センサー形	KCA-CC□S　※3	60～43800m3/h	
定風量ユニット	風速センサー形	KCA-CC□C　※3	80～2400m3/h	
定風量ユニット	風速センサー形	KCA-CC□M　※3	80～2400m3/h	
変風量ユニット	風速センサー形	KVA-VC□E　※3	60～43800m3/h	
変風量ユニット	風速センサー形	KVA-VC□S　※3	60～43800m3/h	
変風量ユニット	風速センサー形	KVA-VC□C　※3	80～2400m3/h	
変風量ユニット	風速センサー形	KVA-VC□M　※3	80～2400m3/h	

□は以下のとおりとする
※1　5100(角),5000(丸),3100(角),3000(丸),2000(角),2000(丸),1000(角),1000(丸)
※2　5100(角),5000(丸),3100(角),3000(丸),2000(角),2000(丸)
※3　H,L,M,J,I,Y,A,T,B,R,E,K

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

東プレ株式会社

②風量ユニット(定風量、変風量)

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	形番	形式条件	備考
定風量ユニット	メカニカル形	CCT-□　※1	140～18000m3/h	
定風量ユニット	風速センサー形	CC○C-□　※2	80～2400m3/h	丸型
定風量ユニット	風速センサー形	CC○E-□　※3	60～43800m3/h	角型
定風量ユニット	風速センサー形	CC○M-□　※2	80～2400m3/h	消音丸型
定風量ユニット	風速センサー形	CC○S-□　※4	60～14600m3/h	消音角型
変風量ユニット	風速センサー形	VC○S-□　※4	60～14600m3/h	消音角型
変風量ユニット	風速センサー形	VC○C-□　※2	80～2400m3/h	丸型
変風量ユニット	風速センサー形	VC○E-□　※3	60～43800m3/h	角型
変風量ユニット	風速センサー形	VC○M-□　※2	80～2400m3/h	消音丸型

○はH,L,M,G,I,Y,A,T,B,R,E,K
□は以下のとおりとする
※1　1,2,3,4,5,502T,502S,503T,504S,506S
※2　15,20,25,30,35
※3　1U,1,2,25,3,4,45,5,502T,502S,503T,504T,504S,505T,506T,506S
※4　1U,1,2,3,4,45,5,502T

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会