桑名金属工業株式会社

③密閉形隔膜式膨張ﾀﾝｸ(空調用･給湯用)

申請品の形式等は下記のとおりである

用途	形式	容量 (タンク全容量L)	規格	構造	備考
空調用・給湯用	ST-□　※1	7.5～24.0	規格品外	ダイアフラム	
空調用・給湯用	ST-□-R3/4　※1	7.5～24.0	規格品外	ダイアフラム	
空調用・給湯用	ST-□V　※2	166.5～325.5	規格品外	ダイアフラム	
空調用・給湯用	ST-□VK　※3	39.0～116.0	規格品外	ダイアフラム	
空調用・給湯用	AST-□V　※4	9.0～29.0	規格品外	ダイアフラム	
空調用・給湯用	AST-□V　※5	45.0～260.0	第2種圧力容器構造規格	ダイアフラム	
空調用・給湯用	AST-□VS　※4	9.0～29.0	規格品外	ダイアフラム	
空調用・給湯用	AST-□VS　※5	45.0～260.0	第2種圧力容器構造規格		
空調用・給湯用	EX-□V　※6	200～5000	第2種圧力容器構造規格	ブラダー	
空調用・給湯用	EX-□VS　※6	200～5000	第2種圧力容器構造規格		

□は以下のとおりとする
※1　8,17,24
※2　167,235,326
※3　39,55,76,116
※4　9,18,29
※5　45,70,100,130,175,215,260
※6　200,300,400,500,600,800,1000,1200,1400,1600,2000,3000,4000,5000

ホーコス株式会社

③密閉形隔膜式膨張ﾀﾝｸ(空調用･給湯用)

申請品の形式等は下記のとおりである

用途	形式	容量 (タンク全容量L)	規格	構造	備考
給湯・空調兼用	BFA-□NX　※1	170～341	第2種圧力容器構造規格	ブラダー	
給湯・空調兼用	AFX-□NX　※2	20,30	圧力容器構造規格外	ブラダー	
給湯・空調兼用	AFX-□NX　※3	60～5060	第2種圧力容器構造規格	ブラダー	
給湯・空調兼用	AFU-□NX　※3	60～5050	第2種圧力容器構造規格	ブラダー	

□は以下のとおりとする
※1　170,220,290,320,340
※2　20,30
※3　60,80,100,200,300,400,500,600,800,1000,1200,1400,1600,2000,3000,4000,5000

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会