株式会社小笠原工業所

④ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(溶接組立形)

申請品の形式等は下記のとおりである

形式	条件 耐震強度	備考
PTSJ-□-A	1.0～2.0	保温無　※1
PTSJ-□-B	1.0～2.0	保温有　※1

□は以下のとおりとする
※1　6,7.5,10,12,15,18,22.5,30,37.5

株式会社ベルテクノ

④ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(溶接組立形)

申請品の形式等は下記のとおりである

形式	条件 耐震強度	備考
BTLA□	1.0～2.0	保温無　※1
BTLB□	1.0～2.0	保温有　※1

□は以下のとおりとする
※1　5,6,8,10,12,15,20,25,30

森松工業株式会社

④ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(溶接組立形)

申請品の形式等は下記のとおりである

形式	条件 耐震強度	備考
MP-□A	1.0～2.0	保温無　※1
MP-□B	1.0～2.0	保温有　※1

□は以下のとおりとする
※1　5,6,8,10,12,15,20,25,30

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会