

折込み形エアフィルター中性能(標準形) データシート【品質性能概要】 <評価基準>

項 目		単位等	評 価 基 準	事由
1.適用範囲				
	形式		申請機種一覧との整合	評
	申請範囲:形番		申請機種一覧との整合	評
	ろ材方式		非再生式	仕
	ろ材交換		ろ材の交換	承
2.ろ材ユニット				
2.1 ろ材・セパレーター材質、特性				
	ろ材メーカー名			評
	ろ材メーカー型番			評
	ろ材材質		材質証明書に基づく材質	仕
	ろ材難燃性・不燃性		JACA No.11A「空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針」による測定方法による(クラス1、クラス2又はクラス3)	仕
	吸湿性		少ないこと (吸湿性の少ないろ材:ガラス繊維、ポリエステル繊維等)	仕
	腐敗及びかびの発生		少ないこと (防錆処理、防カビ処理等)	仕
	セパレーター材質		材質証明書に基づく材質	評
	セパレーター難燃性・不燃性		JACA No.11A「空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針」により難燃性以上	評
2.2 ユニット枠				
	材質		防錆処理を施した鋼板、アルミニウム板、アルミニウム押出型材、合板(建築基準法に定める難燃材料適合品)又は合成樹脂(JIS C 60695-11-10(耐火性試験-電気・電子-第11-10部:試験炎-50W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法)の燃焼試験でHBのもの)	仕
	材質規格		JISG3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯),JISG3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯),JISH4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条),JISH4100(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出型材)、合板、合成樹脂	評
2.3 寸法				
	厚さ	mm	300mm以下	仕
	縦 × 横 × 奥行(代表寸法)	mm	製造者標準	評
2.4 性能試験			JISB9908規格群「換気用エアフィルターユニット」に規定する試験方法による	仕 JIS
	試験日		新規・随時申請の場合、原則として3年以内、更新申請で品質・性能に変更が無い場合は、以前提出したもので可	評
	風量	m ³ /h	製造者標準	評
	初期圧力損失	Pa	140Pa以下	仕
	試験終了圧力損失	Pa	300 Pa以下	仕
	使用可能な最終圧力損失	Pa	製造者標準	評
	初期粒子捕集率 JIS ePM10	%	50%以上	仕
	試験粉じん保持量	g/m ²	670 g/m ² 以上	仕
3. 取付枠				
	材質		防錆処理を施した鋼板(溶融アルミニウム-亜鉛鉄板等を含む)	仕
	材質規格		JISG3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯),JISG3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯),JISG3321(溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯),JISG3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯),JISG3313(電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)	評
4. 組合せ時の性能				
	ろ材ユニットの交換		支障がない	仕
	空気の漏れ		少ない	仕
5. 品質検査				
	検査項目		製造者標準	評
	検査範囲		製造者標準	評

項 目	単位等	評 価 基 準	事由
6. 提出書類の確認			
6.1 構造図、試験成績表			
ろ材,セパレータの材質の証明書、試験成績表	提出		承
ろ材ユニット枠の材質のミルシート	提出		承
ろ材の難燃性、不燃性に関する試験成績表	提出		承
ろ材ユニット及び取付枠の構造図、製作図	提出		承
ろ材ユニットの捕集率、 圧損 、試験粉じん供給量に関する試験成績表	提出		承
ろ材ユニットと取付枠を組合せた時の構造図、製作図	提出		承
ろ材ユニットと取付枠を組合せた時の漏れ試験データ	提出		評
銘板の記載事項に関する資料(銘板のコピー等)	提出		承
6.2 提出書類の確認(納入時)			
機械設備工事機材承諾図様式集による承諾	提出	できること	承
完成図	提出	できること	承
取扱説明書	提出	できること	承
カタログ	提出	できること	評
備 考			

評価基準の事由

仕 : 標準仕様書又は改修標準仕様書の規定による
 承 : 機材承諾図様式集の掲載事項による
 評 : 評価事業による確認事項
 JIS : 日本産業規格の規定による