

【品質性能概要書】〈評価基準〉 1/2

項 目	評 価 基 準	事由
1. 機材	各機材の製造者型番、自社製・ 製造委託 購入品の別、 製造委託 購入の場合のメーカー名、適合する制度名及び同指定認定機関名の確認	
A. 各制度認定及び		
評価等の機材		
・消火ポンプ	認定制度	評
	認定証	
	日本消防設備安全センター	
・閉鎖型スプリンクラーヘッド		
高感度型(1種)	検定制度	仕
天井埋込型	型式承認	
	総務大臣	
高感度型(1種)	検定制度	仕
マルチ型	型式承認	
	総務大臣	
高感度型(1種)	検定制度	仕
フレーム型	型式承認	
	総務大臣	
標準型(2種)	検定制度	仕
天井埋込型	型式承認	
	総務大臣	
標準型(2種)	検定制度	仕
マルチ型	型式承認	
	総務大臣	
標準型(2種)	検定制度	仕
フレーム型	型式承認	
	総務大臣	
側壁型(1種)	検定制度	仕
壁埋込型	型式承認	
	総務大臣	
側壁型(1種)	検定制度	仕
フレーム型	型式承認	
	総務大臣	
小区画型(1種)	検定制度	仕
天井埋込型	型式承認	
	総務大臣	
・流水検知装置	検定制度	仕
(作動弁型)	型式承認	
(自動警報弁型)	総務大臣	
・送水口	認定制度	仕
	型式認定書	
	日本消防放水器具工業会	
・補助散水栓	鑑定制度	仕
	型式鑑定	
	日本消防検定協会	
・一斉開放弁	検定制度	評
	型式承認	
	総務大臣	
・熱感知器	検定制度	評
	型式承認	
	総務大臣	
	上記各制度の合格を証明する資料を確認	

【品質性能概要書】〈評価基準〉 2/2

項 目	評 価 基 準	事由
B. その他機材	下記装置の構造、材質等を記載した資料を確認	
・制御弁		
弁型式・材質	ねずみ铸铁弁10K JIS B 2301 またはバタフライ弁(「金属製管継手及びバルブ類の基準」(平成20年消防庁告示第31号に適合する))	仕
その他	プラスチック製封板の取付け等	仕
・末端試験弁		
弁型式・材質	25A JIS B 2011の青銅弁	仕
保護カバー	保護カバーの材質・形状を確認	仕
その他	備えている	仕
・起動用水圧開閉装置		
起動用圧力タンク	「加圧送水装置の基準」に適合する	仕
同上規格	「圧力容器構造規格」の定めによる	仕
同上耐圧力	1.5倍以上	仕
その他	附属する	仕
評 価		
備 考		
(評価経過)		

評価基準の事由

仕：標準仕様書又は改修標準仕様書の規定による

評：評価事業による確認事項