

交流無停電電源装置（UPS）

評価の内容

申請資料に基づき、次の事項を確認している。

1. 評価対象設備機材

評価対象とした交流無停電電源装置（UPS）は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」に規定する次の機材である。

交流無停電電源装置（UPS）

種類(1)常時インバータ給電方式（定格出力は300kVA以下とする。）

種類(2)ラインインタラクティブ方式

種類(3)常時商用給電方式

種類(4)常時インバータ給電方式（簡易形）

2. 評価内容

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」に適合する品質・性能が確保されている。
 - (2) 適切な品質管理・製造管理が行われている。
 - (3) 納入体制が整備されている。
 - (4) アフターサービス体制が整備されている。
-