

令和4年度 機械設備機材等 変更評価

No	品目	細目	製造業者等名 (申請者)	評価書有効期間	変更概要	評価番号
1	冷凍機	②吸収冷温水機	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社	R4.7.1～R6.3.31	<ul style="list-style-type: none"> ・製品の変更(能力範囲の変更):(3シリーズ) HAU-(F/FH)□CXR(能力:105～281kW⇒105～351.6kW) HAU-(K/KH)□CXR(能力:105～281kW⇒105～351.6kW) HAU-(A/AH)□CXR(能力:105～281kW⇒105～351.6kW) 上記シリーズに100タイプ(能力:351.6kW)(3機種)を追加すると共に、同タイプの分割型(下記3機種)を追加 HAU-(F/FH)100CXRMS(能力:351.6kW) HAU-(K/KH)100CXRMS(能力:351.6kW) HAU-(A/AH)100CXRMS(能力:351.6kW) 計6機種の追加 	973-04020004
2	全熱交換器	①全熱交換器(回転形、静止形)	株式会社西部技研	R4.7.1～R5.3.31	<ul style="list-style-type: none"> ・製品の変更(能力範囲の変更):(1シリーズ) PAC-□T-NE (風量:2,160～11,270m³/h⇒2,160～14,580m³/h) 	963-08019001
3	タンク	③密閉形隔膜式膨張タンク	日立金属株式会社	R4.7.1～R5.3.31	<ul style="list-style-type: none"> ・製品の変更(能力範囲の変更):(2シリーズ) ST-□(タンク容量:7.5、17、28L⇒7.5、17、24、28L) ST-□-R3/4(タンク容量:7.5、17、28L⇒7.5、17、24、28L) 	973-14039001